

Số: 1186 /BVNTTW

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.
Bệnh viện Nội tiết Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lập kế hoạch mua sắm gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Huyền - Phòng Hành chính Quản trị. Số điện thoại: 0985467907
Email: huyenpt240816@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng A407. Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đường Nguyễn Bô - Phường Yên Sở - Thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09:00 giờ ngày 21/08/2025 đến 08:00 giờ ngày 27/08/2025 .

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ

ST T	Danh mục dịch vụ	Số lượng thiết bị	Số lần bảo trì, bảo dưỡng/năm/ 1 thiết bị	Tổng số lần bảo trì, bảo dưỡng	Nội dung công việc
1	Bảo trì, bảo dưỡng tủ trung tâm báo cháy tự động RPQ-ABW Hochiki 40 kênh	1 Tủ	2	2	- Vệ sinh bo mạch, đo kiểm tra nguồn điện của bo mạch, đo kiểm tra dòng tiêu thụ của hệ thống, đo kiểm tra chế độ điện áp từng kênh, đo kiểm tra chế độ điện áp/ dòng tiêu thụ của biến thể nguồn. - Kiểm tra sự hoạt động của từng kênh báo cháy theo chế độ tự

ST T	Danh mục dịch vụ	Số lượng thiết bị	Số lần bảo trì, bảo dưỡng/năm/ 1 thiết bị	Tổng số lần bảo trì, bảo dưỡng	Nội dung công việc
					động, thời gian đóng trễ, cắt trễ thời gian. - Đánh giá tình trạng các thiết bị lỗi hỏng và đưa ra khuyến nghị (nếu có).
2	Bảo trì, bảo dưỡng tủ trung tâm báo cháy tự động Horing AHC- 871 - 30 kênh	1 Tủ	2	2	- Vệ sinh bo mạch, đo kiểm tra nguồn điện của bo mạch, đo kiểm tra dòng tiêu thụ của hệ thống, đo kiểm tra chế độ điện áp từng kênh, đo kiểm tra chế độ điện áp/ dòng tiêu thụ của biến thế nguồn. - Kiểm tra sự hoạt động của từng kênh báo cháy theo chế độ tự động, thời gian đóng trễ, cắt trễ thời gian. - Đánh giá tình trạng các thiết bị lỗi hỏng và đưa ra khuyến nghị (nếu có).
3	Bảo trì, bảo dưỡng đầu báo khói quang học	1.336 Cái	2	2.672	- Làm sạch bụi bám vào linh kiện, làm sạch màng lưới kim loại. - Kiểm tra hoạt động, thử kiểm tra độ nhạy của đầu báo. - Đánh giá tình trạng các thiết bị lỗi hỏng và đưa ra khuyến nghị (nếu có).
4	Bảo trì, bảo dưỡng đầu báo nhiệt gia tăng	406 Cái	2	812	- Làm sạch bụi bám vào linh kiện. - Kiểm tra hoạt động, thử kiểm tra độ nhạy của đầu báo. - Đánh giá tình trạng các thiết bị lỗi hỏng và đưa ra khuyến nghị (nếu có).

ST T	Danh mục dịch vụ	Số lượng thiết bị	Số lần bảo trì, bảo dưỡng/năm/ 1 thiết bị	Tổng số lần bảo trì, bảo dưỡng	Nội dung công việc
5	Bảo trì, bảo dưỡng nút ấn báo cháy PPE-2E Hochiki/Nhật	50 Cái	2	100	- Vệ sinh kiểm tra, đo đặc thông số, test hoạt động. - Đánh giá tình trạng các thiết bị lỗi hỏng và đưa ra khuyến nghị (nếu có).
6	Bảo trì, bảo dưỡng chuông báo cháy FBB-150I Hochiki/Nhật	50 Cái	2	100	- Vệ sinh kiểm tra, đo đặc thông số, test hoạt động. - Đánh giá tình trạng các thiết bị lỗi hỏng và đưa ra khuyến nghị (nếu có).
7	Bảo trì, bảo dưỡng đèn báo cháy phòng (Việt Nam)	1.073 Cái	2	2.146	- Vệ sinh kiểm tra, đo đặc thông số, test hoạt động. - Đánh giá tình trạng các thiết bị lỗi hỏng và đưa ra khuyến nghị (nếu có).
8	Bảo trì, bảo dưỡng đèn báo cháy TL-13D Hochiki/Nhật	50 Cái	2	100	- Vệ sinh kiểm tra, đo đặc thông số, test hoạt động. - Đánh giá tình trạng các thiết bị lỗi hỏng và đưa ra khuyến nghị (nếu có).
9	Bảo trì Bình chữa cháy khí CO2 + bình bột	320 Bình	2	640	- Cân bình chữa cháy, so sánh với khối lượng tiêu chuẩn ghi trên tem. Nếu giảm >10% khối lượng khí CO ₂ đề xuất thay thế hoặc nạp sạc bổ sung.

ST T	Danh mục dịch vụ	Số lượng thiết bị	Số lần bảo trì, bảo dưỡng/năm/ 1 thiết bị	Tổng số lần bảo trì, bảo dưỡng	Nội dung công việc
10	Bảo trì, bảo dưỡng máy bơm + đầu công tắc áp lực chữa cháy	6 Máy	2	12	- Vệ sinh thân máy bơm, bulong, đai ốc; kiểm tra khớp nối: Độ đồng tâm giữa trục bơm và động cơ, siết chặt bulông; - Kiểm tra vòng bi: Bỏ sung hoặc thay mỡ bôi trơn theo định kỳ; Kiểm tra tiếng ồn, rung động bất thường. - Kiểm tra đường ống hút – xả: Đảm bảo không rò rỉ, không tắc nghẽn. - Kiểm tra điện động cơ: Đo dòng, áp, điện trở cách điện; siết chặt đầu cốt dây. - Vệ sinh bề mặt công tắc áp lực - Kiểm tra kết nối điện: Siết chặt cọc đầu dây, kiểm tra tiếp điểm. - Kiểm tra áp suất đóng/ngắt: So sánh với giá trị cài đặt; điều chỉnh lại nếu sai lệch (nếu có). - Chạy thử: Quan sát hoạt động đóng/ngắt khi áp suất thay đổi. - Kiểm tra chỗ bơm của từng máy bơm.
11	Bảo trì, bảo dưỡng tủ điều khiển bơm chữa cháy	2 Tủ	2	4	- Vệ sinh toàn bộ bề mặt tủ, kiểm tra cửa tủ, khóa, bản lề, gioăng chống bụi, chống ẩm. - Siết chặt các đầu cos, đầu nối - Đo điện áp, tần số, kiểm tra cân pha - Thử chạy bơm bằng chế độ Auto: kích hoạt bằng công tắc áp suất / cảm biến áp lực. - Thử chạy bơm bằng chế độ Manual: nhấn nút khởi động trên tủ. - Thử chuyển mạch giữa bơm chính – bơm dự phòng – bơm bù. - Kiểm tra chức năng ngắt bơm khi đạt áp lực và khởi động lại

ST T	Danh mục dịch vụ	Số lượng thiết bị	Số lần bảo trì, bảo dưỡng/năm/ 1 thiết bị	Tổng số lần bảo trì, bảo dưỡng	Nội dung công việc
					khi áp lực giảm. - Kiểm tra liên động giữa các bơm, đảm bảo thứ tự ưu tiên đúng. - Kiểm tra báo lỗi, báo sự cố (mất pha, đảo pha, thấp áp, cao áp, quá dòng) - Vệ sinh cửa quạt
12	Bảo trì hệ thống quạt hút tầng áp thang bộ	3 Hệ thống	2	6	- Vệ sinh cánh quạt, vỏ quạt, loại bỏ bụi bẩn, rác; - Bỏ sung mỡ bôi trơn vòng bi; - Kiểm tra bulông, ốc siết chặt vỏ và khung quạt; - Vệ sinh, siết chặt đầu cos dây tủ điều khiển quạt; - Kiểm tra tín hiệu từ nút kích hoạt, cảm biến áp suất, công tắc cửa; Thử chế độ Manual và Auto; - Kiểm tra cửa gió cấp vào thang bộ - Vệ sinh cửa quạt
13	Bảo trì hệ thống quạt hút gió các hành lang	2 Hệ thống	2	4	- Vệ sinh cánh quạt, vỏ quạt, loại bỏ bụi bẩn, rác; - Bỏ sung mỡ bôi trơn vòng bi; - Kiểm tra bulông, ốc siết chặt vỏ và khung quạt; - Vệ sinh, siết chặt đầu cos dây tủ điều khiển quạt; - Kiểm tra tín hiệu từ nút kích hoạt, cảm biến áp suất, công tắc cửa; Thử chế độ Manual và Auto; - Kiểm tra cửa gió cấp vào hành lang - Vệ sinh cửa quạt

ST T	Danh mục dịch vụ	Số lượng thiết bị	Số lần bảo trì, bảo dưỡng/năm/ 1 thiết bị	Tổng số lần bảo trì, bảo dưỡng	Nội dung công việc
14	Bảo trì hệ thống quạt hút khí	3 Hệ thống	2	6	- Kiểm tra vệ sinh cánh quạt, test Manual và Auto. - Đo điện áp, dòng, kiểm tra mạch bảo vệ, siết đầu nối. - Vệ sinh cửa quạt - Lau dầu mỡ trực bì quạt

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Nội tiết trung ương. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bô
– Phường Yên Sở - Thành phố Hà Nội

3. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm.)

Rất mong được sự hợp tác của Quý vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HCQT;

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
NỘI TIẾT
TRUNG ƯƠNG
Phan Hoàng Hiệp

PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số *1186* /BVNTTW ngày *11...* tháng *8* năm 2025)

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các.... dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa

STT	Danh mục dịch vụ ⁽²⁾	Số lượng/khối lượng ⁽³⁾	Thông số kỹ thuật ⁽⁴⁾	Đơn giá ⁽⁵⁾ (VND) Đã bao gồm VAT	Thành tiền ⁽⁶⁾ (VND)
1					
2					
n ...					

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục báo giá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽⁷⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại dịch vụ theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Dịch vụ” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (4) Thông số kỹ thuật chi tiết của dịch vụ.
- (5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng dịch vụ.
- (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng dịch vụ. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng dịch vụ (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (7) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.